


LEISTUNGSWERTE FÜR FUSSBODENHEIZUNGEN

mit Kapillarrohrmatte OPTIMAT SB 20
mit Kapillarrohrmatte FOLIMAT FSB 20




HEIZLEISTUNG MIT OPTIMAT SB 20



A - OPTIMAT im Betonestrich $d = 45$ mm und Fliesen $d = 15$ mm ($l = 1,05$ W/mK)
B - OPTIMAT im Betonestrich $d = 45$ mm und Stabparkett $d = 10$ mm ($l = 0,21$ W/mK)



HEIZLEISTUNG MIT FOLIMAT FSB 20



A - FOLLIMAT in Vergussmasse $d = 10$ mm und Fliesen $d = 15$ mm ($l = 1,05$ W/mK)
B - FOLLIMAT in Vergussmasse $d = 10$ mm und Stabparkett $d = 10$ mm ($l = 0,21$ W/mK) verklebt

KONTAKT

Clina Heiz- und Kühlelemente GmbH
Lübarser Straße 40 - 46 | 13435 Berlin

Fon: + 49 30 402054 – 0
Fax: + 49 30 402054 – 19

www.clina.de
info@clina.de